



Mariagerfjord  
KOMMUNE

**Natur og Miljø**

Postadresse:  
Nordre Kajgade 1  
9500 Hobro  
Tlf. 97 11 30 00  
raadhus@mariagerfjord.dk  
www.mariagerfjord.dk


Journalnummer:  
06.00.05-P15-3-12

Ref.: Søren Bek  
Direkte tlf. 97113631  
sobek@mariagerfjord.dk

Dato: 20.03.2013

Personlig henvendelse:  
Rådhuset i Arden  
Østergade 22  
9510 Arden

## **Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan 2011 - 2021 Tillæg nr. 3**



**Tillægget omfatter en præcisering af Spildevandsplanens retningslinjer for godkendelse af vaske-, tankningspladser m.v. Og fjerner en bestemmelse om tømningsordning/servicekontrakt på fedtudskillere.**

**Marts 2013**



## INDHOLDSFORTEGNELSE

|   | Side |
|---|------|
| 1. INDLEDNING OG BAGGRUND.....              | 3    |
| 2. LOVGIVNING.....                          | 4    |
| 3. PLANMÆSSIGE FORHOLD M.V. ....            | 4    |
| 4. KLOAKERINGSFORHOLD - STATUS OG PLAN..... | 6    |
| 5. BERØRTE LODSEJERE.....                   | 8    |
| 6. ØKONOMI.....                             | 8    |
| 7. TIDSPLAN.....                            | 8    |
| 8. GODKENDELSE AF TILLÆG .....              | 8    |

## BILAGSFORTEGNELSE

Bilag A

Miljøvurderingscreening



## 1. INDLEDNING OG BAGGRUND

Det fremgår af den gældende Spildevandsplan fra september 2011, at det generelt er Mariagerfjord Kommunes målsætning at begrænse afledningen af overfladevand til det offentlige kloaksystem. Formålet hermed er dels at begrænse mængden af vand, der skal pumpes til det nye renseanlæg i Hadsund, dels at imødegå overbelastning af kloaksystemet i nedbørssituationer.

En række virksomheder har behov for at kunne vaske især køretøjer, store produktionsemner m.v. udendørs. Det brugte vaskevands sammensætning nødvendiggør afledning til offentlig spildevandsanlæg.

Med dette tillæg til spildevandsplanen vil der ved nyetablering af vaskepladser m.v. blive stillet krav om overdækning af pladser > 50m<sup>2</sup>. I situationer, hvor en plads > 50m<sup>2</sup> tidligere er godkendt gennem byggesagsbehandling eller lignende myndighedsbehandling, vil der blive stillet krav om overdækning, hvis der foretages væsentlige ændringer af pladsen eller ved ændret anvendelse. Såfremt der ved et myndighedstilsyn konstateres, at en plads > 50m<sup>2</sup> er etableret uden myndighedsbehandling, vil der blive meddelt påbud om etablering af overdækning.

Der vil ikke blive stillet krav om sikring mod slagregn.

I Spildevandsplanens kapitel 12.12 findes følgende tekst:

”Derfor skal en fedtudskiller være tilsluttet godkendt tømningsskema/servicekontrakt”.

Med dette tillæg fjernes denne tekst, da tømning af fedtudskillere reguleres gennem tilslutningstilladelser eller påbud. Spildevandsplanen bør ikke indeholde en sådan generel retningslinje om tømning af fedtudskillere.

Det er muligt, at forvaltningen udarbejder en forskrift til formålet. I givet fald vil det ikke være nødvendigt at tilføje dette i Spildevandsplanen.

## 2. LOVGIVNING

Nærværende tillæg til spildevandsplan er udarbejdet i henhold til:

- Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse.
- Bekendtgørelse nr 1448 af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.
- Lovbekendtgørelse nr 932 af 24. september 2009 om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder.
- Lovbekendtgørelse nr 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v.
- Lovbekendtgørelse nr. 636 af 21. august 1998 om afgift af spildevand.



- Lovbekendtgørelse nr 936 af 24. september 2009 om miljøvurdering af planer og programmer.

### **3. PLANMÆSSIGE FORHOLD M.V.**

#### **3.1 Planmæssige forhold.**

Dette tillæg berører ikke direkte andre planmæssige forhold. Vurderinger i henhold til relevante planmæssige forhold, vil blive foretaget i forbindelse med behandling af ansøgninger om etablering af vaskepladser.

#### **3.5 Miljøvurdering**

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal alle fysiske planer, som skønnes at få væsentlig indvirkning på miljøet, miljøvurderes.

Mariagerfjord Kommune har gennemført en screening af nærværende tillæg til spildevandsplan med henblik på at vurdere, om der skal gennemføres en miljøvurdering af tillægget. Der henvises til Bilag B. Mariagerfjord Kommune har i den forbindelse vurderet, at der ikke er behov for en miljøvurdering.

### **4. KLOAKERINGSFORHOLD - STATUS OG PLAN**

#### **4.1 Status**

I den gældende Spildevandsplan fra september 2011, beskrives Mariagerfjord Kommunes målsætning om at begrænse afledningen af overfladevand til det offentlige kloaksystem.

I Spildevandsplanens kapitel 12.12 står følgende sætning:

”Derfor skal en fedtudskiller være tilsluttet godkendt tømningsordning/servicekontrakt”.

#### **4.2 Plan**

Med dette tillæg indføres følgende supplerende tekst i Spildevandsplanens kapitel 12.7:

”Aflledning af vand til spildevandssystemet fra udendørs arealer på mere end 50m<sup>2</sup>, må kun ske fra overdækkede arealer. I forbindelse med etablering af vaske-, tankningspladser m.v. > 50m<sup>2</sup>, skal disse overdækkes og sikres mod tilledning af overfladevand fra tilstødende arealer. Der kan i helt særlige tilfælde meddeles dispensation. Der gælder i øvrigt samme forhold som for processpildevand (Spildevandsplanens kapitel 12.8)”.

Med dette tillæg slettes følgende tekst i Spildevandsplanens kapitel 12.12:



”Derfor skal en fedtudskiller være tilsluttet godkendt tømningsordning/servicekontrakt”.

## **5. BERØRTE LODSEJERE**

Tillægget berører alle lodsejere, der ønsker at etablere af vaske-, tankningspladser m.v. > 50m<sup>2</sup>, og ejere af eksisterende pladser > 50m<sup>2</sup>, hvor der foretager væsentlige ændringer af pladsen eller anvendelse af pladsen.

## **6. ØKONOMI**

Udgiften til etablering af overdækningen, påhviler den enkelte lodsejer. For ikke overdækkede pladser opkræver Mariagerfjord Vand A/S afledningsafgift, svarende til 700 mm regn/m<sup>2</sup>.

## **7. TIDSPLAN**

Ændringerne træder i kraft når tillægget til spildevandsplanen er godkendt af Mariagerfjord Kommune.

## **8. GODKENDELSE AF TILLÆGGET**

Tillæg til spildevandsplanen har været i offentlig høring fra den 28. november 2012 til den 23. januar 2013. I offentlighedsfasen har offentligheden haft mulighed for at kommentere det fremlagte forslag. Der er i offentlighedsfasen ikke modtaget kommentarer der har givet anledning til ændringer i tillægget.

Kommunalbestyrelsen i Mariagerfjord Kommune har på mødet den 20. marts 2013 tiltrådt tillægget nr. 1 til Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan 2011 – 2021.

Tillæg nr. 1 til spildevandsplan for Mariagerfjord Kommune er endeligt vedtaget af Mariagerfjord Kommune den 20. marts 2013.

Vedtagelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed



## Bilag A Miljøvurderingsscreening\*

| Miljøparametre  | 0 alternativ* * | Tillæg til Spildevandsplan | Bemærkninger  |
|---|-----------------|----------------------------|---|
| <b>Natur og Landskab</b>  |                 |                            |   |
| Recipientkvalitet<br>(Vandrammedirektiv og Vandplaner)                      | 0               | +                          | Tillægget vil medføre resultere i mindre regnvand i kloakken, og færre udledninger af opspædt spildevand, hvilket giver mindre belastning af recipienten. |
| Beskyttede og fredede områder<br>(Naturbeskyttelsesloven)                   |                 |                            | Ikke relevant   |
| Internationale naturbeskyttelsesområder<br>(Natura 2000)                    | 0               | +                          | Tillægget vil medføre resultere i mindre regnvand i kloakken, og færre udledninger af opspædt spildevand, hvilket giver mindre belastning af recipienten. |
| Landskab generelt, inkl. kulturarv, flora, fauna og biologisk mangfoldighed | 0               | 0                          | Vurderes i forbindelse med den konkrete sagsbehandling  |
| <b>Jord</b>   |                 |                            |   |
| Jordbundsforhold  | 0               | 0                          | Vurderes i forbindelse med den konkrete sagsbehandling  |
| Jordforurening  | 0               | 0                          | Ikke relevant   |
| <b>Vandforsyning</b>  |                 |                            |   |
| Grundvandsinteresser<br>(Regionplan/Vandplaner)                             | 0               | 0                          | Ikke relevant   |
| <b>Luft</b>   |                 |                            |   |
| Lugt  | 0               | 0                          |   |
| Emissioner  | 0               | 0                          |   |
| <b>Klimatiske faktorer</b>  |                 |                            |   |
| Energiforbrug og CO <sub>2</sub> -udledning                                 | 0               | 0                          |   |
| Miljøparametre  | 0               | +                          | Tillægget vil imødegå overbelastning af kloaksystemet   |



|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  |   |   | som følge af øgede nedbørmængder og flere ekstreme regnhændelser.   |
| <b>Sundhed</b>                             |   |   |   |
| Støj                                       | 0 | 0 |   |
| Spredning af sygdomsfremkaldende bakterier | 0 | 0 | .   |
| Badevandskvalitet                          | 0 | + | Tillægget vil medføre resultere i mindre regnvand i kloakken, og færre udledninger af opspædt spildevand, hvilket giver mindre belastning af recipienten. |
| <b>Service</b>                             |   |   |   |
| Forsyningsikkerhed                         | 0 | 0 |   |

\*) Resultat af miljøvurderingen. (+: meget positiv effekt, +: positiv effekt, 0: neutral og -: negativ effekt).

\*\*\*) Ved 0-alternativ forstås, at regnvand fra vaskepladser fortsat ledes på kloak.