



# Etablering og indretning af mindre tankpladser med brændstoftanke

Retningslinjer



Mariagerfjord  
Kommune

## Formål

- Formålet med retningslinjerne er, at sikre, at tankpladser indrettes, så de ikke kan give anledning til forurening af jord og grundvand.
- Retningslinjerne gælder ved nyetablering af tankpladser, samt ved udskiftning af tanke på eksisterende tankpladser.

## Indretning af brændstoftanke

- Brændstoftanke skal altid opfylde kravene i Olietankbekendtgørelsen<sup>1</sup>.
- Brændstoftanke skal sikres mod påkørsel.
- Brændstoftanke skal placeres inden for konturen af tæt belægning, der er uigennemtrængelig for olieholdigt materiale.
- Pumpepistol, påfyldningsstudse og udluftningsrør skal placeres inden for konturen af tæt belægning, opsamlingskar eller spildbakke.
- Hvis påfyldningsslangen kan nå udenfor tæt belægning, opsamlingskar eller spildbakke, skal der anvendes spildbakke under pumpepistolen ved tankning.
- Brændstoftanke skal være overdækket og placeres i et kar eller på spildbakke, der som minimum kan rumme hele tankens volumen.
- Overdækning og placering i kar eller på spildbakke kan udelades, hvis der fra opsamlingskarret/tankpladsen er etableret afløb til offentligt spildevandssystem inkl. sandfang og olieudskiller med tilstrækkelig kapacitet til at kunne håndtere hele tankens volumen.
- Brændstoftanke med låsbar pumpepistol skal have monteret en brudventil (break away) mellem tank og slange. Brudventilen sikrer, at der straks lukkes for udpumpning af brændstof, hvis der opstår slangebrud under pumpningen.

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines. Gældende bekendtgørelser kan findes på [www.retsinformation.dk](http://www.retsinformation.dk)

- Brudventil kan udelades ved brændstoftanke med håndpumpe eller hvis tankpistolen ikke kan fastlåses under tankningen.

## Indretning af tankpladsen

- En tankplads skal udføres med tæt belægning der er uigennemtrængeligt for olieprodukter, for at forebygge nedsivning af olieprodukter til jorden. Sten- eller flisebelægning og asfalt betragtes ikke som tæt belægning.
- Belægningen skal dimensioneres efter tung trafik.
- Tankpladser skal være indrettet med fald mod afløb, alternativt skal der anvendes spildbakke eller grube ved tankning.
- Ved tankpladsen skal der findes opsugningsmateriale, således at spild straks kan opsamles og bortskaffes, som farligt affald.
- Tankpladsens areal skal være indrettet således, at vand fra tage, eller fra omkringliggende arealer ikke kan løbe ind på tankpladsen.
- Udendørs tankpladser i kloakeret område med et areal større end 50 m<sup>2</sup> skal i henhold til *Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan 2011 – 2021 tillæg nr. 3* overdækkes.

## Indretning af afløb

- Afløb fra tankpladsen skal ledes via sandfang og olie-/benzinudskiller (OBU) til spildevandsledningen. Alternativt kan afløbet ledes direkte til anden godkendt opsamlingsbeholder.
- En OBU skal dimensioneres og udføres i forhold til tankpladsens samlede areal og tankens volumen jf. Dansk Standard.

## Vær opmærksom på at

- Nordjyllands Beredskab skal godkende indendørs tankanlæg/tankplads

ved opstilling af stål brændstoftanke større end 5.900 liter og plast brændstoftanke større end 2.500 liter.

Inden tanken flyttes indendørs er der pligt til at undersøge ved Beredskabet, om opstillingen kræver særlige brandtekniske foranstaltninger.

- Olietanke og tankanlæg er omfattet af kravene i Olietankbekendtgørelsen. Det betyder at typegodkendelsesordningen for olietanke og olierør samt afstandskrav<sup>2</sup> til vandforsyningsanlæg og brønde også er gældende for de mindre tankanlæg.
- Typegodkendte ståltanke skal være hævet over underlaget på en konstruktion, så inspektion af bunden kan foretages.
- Bestemmelser i Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter, og Olietankbekendtgørelsen, kan medføre skærpede krav til etableringen, for at sikre jord og grundvand mod spild.
- Olietanke skal altid anmeldes til Mariagerfjord Kommune via [www.bygogmiljoe.dk](http://www.bygogmiljoe.dk) – læs mere på [www.mariagerfjord.dk](http://www.mariagerfjord.dk).
- ADBLue tanke skal opbevares i henhold til *Mariagerfjord Kommunes Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier*.

## Natur og Miljø

3. april 2019

### Natur og Miljø

Nordre Kajgade 1

9500 Hobro

raadhus@mariagerfjord.dk

Tlf: 97 11 30 00

[www.mariagerfjord.dk](http://www.mariagerfjord.dk)



Mariagerfjord  
Kommune

<sup>2</sup> 50 meter fra indvindingsboringer til almene vandforsyningsanlæg og 25 meter fra andre boringer og brønde, hvorfra der indvindes drikkevand.